		Ref. Certif. No.
IEC IECEE CB SCHEME		**SE-80255**

IEC SYSTEM FOR MUTUAL RECOGNITION OF TEST CERTIFICATES FOR ELECTRICAL EQUIPMENT (IECEE) CB SCHEME

SYSTEME CEI D'ACCEPTATION MUTUELLE DE CERTIFICATS D'ESSAIS DES EQUIPEMENTS ELECTRIQUES (IECEE) METHODE OC

CB TEST CERTIFICATE

CERTIFICAT D'ESSAI OC

Product Produit	Recessed luminaire for fluorescent lamp
Name and address of the applicant Nom et adresse du demandeur	LITE-TECH INDUSTRIES LLC. P.O. Box 60305, Ras Al Khor Industrial Area, Al Aweer, DUBAI, UNITED ARAB EMIRATES
Name and address of the manufacturer Nom et adresse du fabricant	Same as above
Name and address of the factory Nom et adresse de l'usine Note: *When more than one factory, please report on page 2* Note: *Lorsque il y plus d'une usine, veuillez utiliser la 2ème*	Same as applicant
Ratings and principal characteristics Valeurs nominales et caractéristiques principales	See page 2
Trademark (if any) Marque de fabrique (si elle existe)	LITE TECH
Type of Manufacturer's Testing Laboratories used Type de programme du laboratoire d'essais constructeur	-
Model / Type Ref. Ref. De type	10-5102 (1+1+1+1), 10-5102 (2+2), 10-5102 (1+2+1), 10-5102, 10-5204, 10-5206, 10-5902, 10-5903, 10-5905
Additional information (if necessary may also be reported on page 2) Les informations complémentaires (si nécessaire, peuvent être indiqués sur la 2ème page)	-
A sample of the product was tested and found to be in conformity with Un échantillon de ce produit a été essayé et a été considéré conforme à la	IEC 60598-1:2008 IEC 60598-2-2:1996+A1
As shown in the Test Report Ref. No. which forms part of this Certificate Comme indiqué dans le Rapport d'essais numéro de référence qui constitue partie de ce Certificat	1507055STO-001

This CB Test Certificate is issued by the National Certification Body
Ce Certificat d'essai OC est établi par l'Organisme **National de Certification**

Intertek Semko AB
Box 1103
SE-164 22 Kista, Sweden
Int +46 8 750 00 00

Intertek

Signature:

Bo Berglöf

Date: 14 August 2015

Ref. Certif. No.
SE-80255

Additional information (if necessary)
Information complémentaire (si nécessaire)

Type	Ratings
10-5102 (1+1+1+1)	220-240V, 50/60Hz, 4x14W, Class I, IP 20
10-5102 (2+2)	220-240V, 50/60Hz, 4x14W, Class I, IP 20
10-5102 (1+2+1)	220-240V, 50/60Hz, 4x14W, Class I, IP 20
10-5102	220-240V, 50/60Hz, 4x14W, Class I, IP 20
10-5204	220-240V, 50/60Hz, 4x14W, Class I, IP 44 when mounted in ceiling
10-5206	220-240V, 50/60Hz, 4x14W, Class I, IP 44 when mounted in ceiling
10-5902	220-240V, 50/60Hz, 4x14W, Class I, IP 44 when mounted in ceiling
10-5903	220-240V, 50/60Hz, 4x14W, Class I, IP 44 when mounted in ceiling
10-5905	220-240V, 50/60Hz, 4x14W, Class I, IP 20

Date: 14 August 2015

Signature: